

GEZ
4.254.9024

1. Nazwa

KAMIENICA

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

2. Czas powstania

Ok. 1910 r.

3. Miejscowość

MYSŁOWICE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

ul. Kolejowa 11
nr działki 218/2, obręb Brzęczkowice
41-400 Mysłowice

5. Przynależność administracyjna

województwo **śląskie**

powiat **Mysłowice**

gmina **miasto Mysłowice**

6. Formy ochrony

Widok budynku od północnego-zachodu

Historia: budynek wzniesiony ok. 1910 r.

Opis: podpiwniczony, trójkondygnacyjny budynek nakryty płaskim dachem. Para środkowych osi elewacji frontowej, ujęta lizenami, w partii dachu zaakcentowana trójkątnym szczytem. Lizeny w narożach fasady. Ściany murowane z cegły, elewacje boczne tynkowane, detal fasady ceglany: lizeny, płaskie gzymsy międzykondygnacyjne na ceglanych konsolkach, kostkowe konsolki wspierające szeroki fryz wieńczący ścianę, opaska tonda w szczycie i gzyms wieńczący. Okna prostokątne, stolarka dwudzielna i jednodzielna, bez podziałów.

Wartości: wartość historyczna - przykład rozwoju architektury w mieście Mystówice.

Stan zachowania: stan dobry. Wymiana stolarki okiennej bez zachowania historycznych podziałów. Zachowana bryła budynku, kształt dachu i jego pokrycie, kompozycja elewacji frontowych, rozmieszczenie i kształt otworów, detal architektoniczny. Stolarka drzwi odbiega od form historycznych.

Postulaty dotyczące konserwacji: remont elewacji budynku z zachowaniem jej podziałów i dekoracji. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - odtworzenie jej podziałów, ilości skrzydeł i formy historycznej.

Ochrona zabytkowej formy i substancji budynku, tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania bryły, wysokości zabudowy frontowej, w tym wysokości gzymsu wieńczącego. Zachowanie kształtu i pokrycia dachu, rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych, kompozycji elewacji frontowej, ochrona zabytkowych detali architektonicznych. Zachowanie oryginalnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki.

Zakazuje się lokalizacji na elewacji frontowej urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli i szaf kablowych elektroenergetycznych oraz pomieszczeń do gromadzenia odpadów. Zakazuje się również stosowania na elewacjach okładzin systemowych, listew plastikowych, sidingu, blach oraz drewna.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 08.08.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KATOWICACH



Krzysztof Konarski