



Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2023 roku sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

W okresie II półrocza 2023 r. monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był na terenie miasta Mysłowice w 26 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach oraz w 4 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie prowadzonej wewnętrznej kontroli wynosiła łącznie w II półroczu 2023 r.:

- 42 próbki do badań fizykochemicznych,
- 42 próbki do badań bakteriologicznych

W ramach prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach urzędowej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Mysłowice pobrano ogółem:

- 18 próbek do badań fizykochemicznych,
- 18 próbek do badań bakteriologicznych.

Wykonano 1 rekontrolę w zakresie parametrów fizykochemicznych (mętność) oraz 1 rekontrolę w zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C), które nie potwierdziły występowania niezgodności z wymaganiami

W okresie II półrocza 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał łącznie 59 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi (nie wydano żadnego orzeczenia o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spożycia), które zostały przekazane do Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Po podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie II półrocza 2023r. r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda na terenie miasta Mysłowice spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska**

Sonia OLSZEWSKA